

제 품 검 사 성 적 서

PRODUCT TEST REPORT



발급번호 :
Report No.
품 명 : DIGITAL EMERGENCY MAIN SPEAKER CONTROLLER
Product(rating)
모 델 명 : ESS-2016M
model
용 도 :
Purpose of use
발행일자 :
Report date

시험결과

Test Result

1) 공통 사항

시험항목	기준치	시험결과		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
재 료	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
구 조	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
부품 및 부속품	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량

2) 전기적 특성

시험항목	SPECIFICATION	측정치		
		Sample 1	Sample 2	Sample 3
LED 표기	우선순위에 의한 LED 점등 상태	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
출력 레벨	0dB 이상	0.2	0.1	0.1
CAN 통신	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
422 통신	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
485 통신	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
동 작 상 태	양호 할것	(양호) 불량	(양호) 불량	(양호) 불량
규 격	482 (W) X 88 (H) X 280 (D) mm	-		
중 량	5.2 Kg	-		

※ 위 의뢰자로부터 제출한 시료에 대하여 시행한 시험성적서임을 증명함.
This is to certify that sample submitted by client above has been tested.
※ 이 시험성적서는 용도 이외의 사용을 금하며 성적서 유효기간은 발행일로부터 90일임.
This report should only be used for the purpose of use above and is valid for 90 days from date of issue.

INSPECT BY Y. S. KIM

CHECKED BY J. G. WON

APPRVED BY Y. S. KIM

주식회사 파스컴 품질보증팀
PASCOM CO., LTD. QUALITY MANAGEMENT TEAM



경기도 광주시 초월읍 경충대로 1333-32
1333-32, Gyoungchoong St, Chowall Gwangju Gyeonggi-do, Korea